

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад,  
д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75  
Факт. Адрес: 249400, г.Людиново,  
ул.Чугунова, 12, тел./факс (484 44) 6-32-05  
E-Mail: medical\_center@kaluga.ru,  
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Кировском районе»

Е.А. Петрова

20.10.2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 4101 от 20.10.2023**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация СП "Село совхоз Коллективизатор"
- 2. Юридический адрес:** Калужская область, Жиздринский район, "Село "совхоз Коллективизатор", ул. Брянская 19  
**Фактический адрес:** Калужская область, Жиздринский район, "Село "совхоз Коллективизатор", ул. Брянская 19
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
- 4. Место отбора:** Колодец, Калужская область, Жиздринский район, село "совхоз Коллективизатор", ул. Первомайская д.9
- 5. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 16.10.2023 с 11:45 до 11:50  
**Ф.И.О., должность:** Демидова Т. Е., помощник врача по гигиене питания  
При отборе присутствовал(и) Хамова Е.В. Глава администрации СП село "совхоз Коллективизатор"  
**Условия доставки:** термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.10.2023 14:30  
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."
- 6. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № 19 -Ж от 03.04.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Код образца (пробы):** С.23.4101 Ж 6
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.10.2023 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4101					
испытания проведены по адресу::249400, Калужская область, Людиновский р-н, г.Людиново, ул.Чугунова, дом 12					
дата начала испытаний 16.10.2023 15:00 дата выдачи результата 19.10.2023 09:19					
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм3	0,26	не нормируется	ГОСТ 32386-2013
2	Водородный показатель	ед. рН	6,9±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	не более 10,0	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,10±0,03	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	0,0040±0,0020	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 п.6

стр. 1 из 2

Протокол № 4101 распечатан 20.10.2023

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)